

Wykaz urządzeń w kotłowni gazowej o mocy 60kW

L.p.	Nazwa urządzenia - producent	Ilość
1.	Naścienny kocioł gazowy kondensacyjny typu Vitodens 200 W o mocy 60kW z regulatorem Vitotronic 200 z płytką HK1	Szt. 1
2.	Podgrzewacz c.w.u. stojący typu Vitocell V-100 o pojemności 160l Viessmann	Szt. 1
3.	Podgrzewacz c.w.u. stojący typu Vitocell V-100 o pojemności 750l Viessmann	Szt. 1
4.	Rozdzielacz wykonanie własne l=1,0m Dn80	Szt.2
5.	Naczynie wzbiorcze Reflex typu N 50l , 6 bar	Szt. 1
6.	Naczynie wzbiorcze Reflex typu REFIX 12DD, 6 bar	Szt. 1
7.	Naczynie wzbiorcze Reflex typu REFIX 33, 6 bar	Szt. 2
8.	Filtroodmulnik TerFom Dn50	Szt. 1
9.	Pompa obiegu c.o. Grundfos Magna 25-60; 230V	Szt. 1
10.	Pompa obiegu wentylacyjnego Grundfos UPS 25-60; 30V	Szt. 1
11.	Pompa obiegu c.w.u. Grundfos UPS 32-60; 30V	Szt. 1
12.	Zawór trójdrogowy Dn25 z siłownikiem	Szt. 1
13.	Pompa cyrkulacyjna UP 15-14 B, Grundfos; 230V	Szt. 1
14.	Zawór bezpieczeństwa kotła typu 1915 SYR, średnica króćca wlotowego 3/4" SYR, ciśnienie otwarcia -3,0 bar	Szt. 1
15.	Zawór bezpieczeństwa wymiennika c.w.u. 2115 1/2" SYR, ciśnienie otwarcia -6,0 bar	Szt. 1
16.	Zawór bezpieczeństwa wymiennika c.w.u. 2115 3/4" SYR, ciśnienie otwarcia -6,0 bar	Szt. 1
17.	Stacja uzdatniania wody – zmiękcacz CosmoWATER Standard	Szt. 1
18.	Filtr mechaniczny do wody z płukaniem wstecznym F 76 S 3/4" Honeywell	Szt. 1
19.	Połączenie elastyczne Dn 20	Szt. 1
20.	Wodomierz Dn 15 1,5m ³ /h	Szt. 1
21.	Zawór napełniający instalację ALIMAT Watts 3/4"	Szt. 1
22.	Zawór odcinający, kulowy Dn 50	Szt. 3
23.	Zawór odcinający, kulowy Dn 40	Szt. 2
24.	Zawór odcinający, kulowy Dn 32	Szt. 5
25.	Zawór odcinający, kulowy Dn 25	Szt. 9
26.	Zawór odcinający, kulowy Dn 20	Szt. 9
27.	Zawór zwrotny Dn32	Szt. 2
28.	Zawór zwrotny Dn25	Szt. 3
29.	Zawór antyskażeniowy BA 2760 3/4" Danfoss	Szt.1
30.	Zawór zwrotny Dn15	Szt. 1
29.	Neutralizator skroplin	Szt. 1
PI	Manometr tarczowy Ø100mm 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym	Szt. 8
AO	Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym Dn15	Szt. 4
ZS	Zawór spustowy Dn15	Szt. 4