RK

FK 808020

P304
25A

L1,L2,L3,N

F2 — S301 C2 — YDY3x1.5mm²

F3 — S301 B10 — YDY3x2.5mm²

F4 — S301 B10 — YDY3x2.5mm²

F5 — S301 B16 — REGULATOR

- OWY2x1mm² — czujnik temp. zewn.
- OWY2x1mm² + YDY3x2.5mm² — pompa obiegowa kotłowa
- OWY2x1mm² + YDY3x2.5mm² — pompa obiegowa wentylacji
- YDY3x2.5mm² — pompa obiegowa c.w.u.
- YDY3x2.5mm² — pompa obiegowa c.o.
- YDY3x2.5mm² — zawór trójdrogowy

F6 — S303 B16 — YDY5x4mm² — podgrzewacz c.w.u.

szyna wyrównawcza Fe/Zn 40x4mm

P.O. ziemi

YDY5x6mm²

S303 B20

RH

TN-S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

WILLA WYCENA NIERUCHOMOŚCI, NADZORY, OPINIE, PROJEKTOWANIE

58-560 JELENIA GÓRA UL. SPACEROWA 12 TEL. (075)-75-519-72

Obiekt *ŚWIETLICA WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM*

Adres *PRZEDWOJÓW GM. KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 174/4 I 175/2*

Branża *ELEKTRYCZNA*

Tytuł rys. *-SCHEMAT ROZDZIELNI RK -*

Projektant *MGR INŻ. ANDRZEJ ZAWADZKI* Nr upr. *17/97*

Sprawdzający *INŻ. ZBIGNIEW GACEK* Nr upr. *2331/92*

Data	Skala	Nr rys.
09.2009	1 : 100	5/EL

Autodesk, Inc. licencja nr 700-51323831